

Zertifikat *Certificate*



Zertifikat Nr. *Certificate No.*
R 50233612

Blatt *Page*
0004

Ihr Zeichen *Client Reference*
C.C.H.

Unser Zeichen *Our Reference*
01-LJH- 15051306 006

Ausstellungsdatum
31.03.2020

Date of Issue
(day/mo/yr)

Genehmigungsinhaber *License Holder*

Zhejiang Chint Electrics Co., Ltd.
No.1,
Chint Road, Chint Industrial Zone,
North Baixiang
Yueqing
325603 Zhejiang
P.R. China

Fertigungsstätte *Manufacturing Plant*

Zhejiang Chint Electrics Co., Ltd.
No.1,
Chint Road, Chint Industrial Zone,
North Baixiang
Yueqing
325603 Zhejiang
P.R. China

Prüfzeichen *Test Mark*



Type Approved
Safety
Regular Production
Surveillance

www.tuv.com
ID 2000000000

Geprüft nach *Tested acc. to*

EN 60898-1:2019
EN 60898-2:2006

Zertifiziertes Produkt *(Geräteidentifikation)*
Certified Product (Product Identification)

Lizenzentgelte - Einheit
License Fee - Unit

Circuit Breaker (Miniature Circuit-breaker)

as page 0001

Change

Test Requirement: See above

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde und es bestätigt die Konformität des Produktes mit den oben genannten Standards und Prüfgrundlagen. Zusätzliche Anforderungen in Ländern, in denen das Produkt in Verkehr gebracht werden soll, müssen zusätzlich betrachtet werden. Die Herstellung des zertifizierten Produktes wird überwacht.
This certificate is based on our Testing and Certification Regulation and states the conformity of the product with the standards and testing requirements as indicated above. Any additional requirements in countries where the product is going to be marketed have to be considered additionally. The manufacturing of the certified product is subject to surveillance.

TÜV Rheinland LGA Products GmbH - Tillystraße 2 - 90431 Nürnberg
Tel.: (+49/221)8 06 - 13 71 e-mail: cert-validity@de.tuv.com
Fax: (+49/221)8 06 - 39 35 http://www.tuv.com/safety



Zertifikat

Certificate



Zertifikat Nr. *Certificate No.*
R 50233612

Blatt *Page*
0003

Ihr Zeichen *Client Reference*
L.H.L.

Unser Zeichen *Our Reference*
01-DY- 15051306 005

Ausstellungsdatum
13.06.2018

Date of Issue
(day/mo/yr)

Genehmigungsinhaber *License Holder*
Zhejiang Chint Electrics Co., Ltd.
No.1,
Chint Road, Chint Industrial Zone,
North Baixiang
Yueqing, Zhejiang Province 325603
P. R. China

Fertigungsstätte *Manufacturing Plant*
Zhejiang Chint Electrics Co., Ltd.
No.1,
Chint Road, Chint Industrial Zone,
North Baixiang
Yueqing, Zhejiang Province 325603
P. R. China

Prüfzeichen *Test Mark*

Geprüft nach *Tested acc. to*

EN 60898-1:2003+A1+A11+A12+A13
EN 60898-2:2006



Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation)
Certified Product (Product Identification)

Lizenzentgelte - Einheit
License Fee - Unit

Circuit Breaker (Miniature Circuit-breaker)

Continuation from page 0001

Rating of DC

Number of Poles : 1-pole 2-pole

Rated Operation Voltage : DC 60/80/110V (1P)
DC 80/125/220V (2P)

Instantaneous Tripping Current: B/C-type

Rated Operation Current : 1/2/3/4/6/8/10/13/16/20/
25/32/40/50/60/63A

Rated Short-circuit Capacity(Icn):

10 kA(DC80/110V,1P; DC220V, 2P)

20 kA(DC60V,1P; DC80/125V,2P)

Service short-circuit capacity(Ics):

7,5 kA(DC80/110V,1P; DC220V, 2P)

15 kA(DC60V,1P; DC80/125V,2P)

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde und es bestätigt die Konformität des Produktes mit den oben genannten Standards und Prüfgrundlagen. Zusätzliche Anforderungen in Ländern, in denen das Produkt in Verkehr gebracht werden soll, müssen zusätzlich betrachtet werden. Die Herstellung des zertifizierten Produktes wird überwacht.

This certificate is based on our Testing and Certification Regulation and states the conformity of the product with the standards and testing requirements as indicated above. Any additional requirements in countries where the product is going to be marketed have to be considered additionally. The manufacturing of the certified product is subject to surveillance.

TÜV Rheinland LGA Products GmbH - Tillystraße 2 - 90431 Nürnberg

Tel.: (+49/221)8 06 - 13 71 e-mail: cert-validity@de.tuv.com

Fax: (+49/221)8 06 - 39 35 http://www.tuv.com/safety



Jie Zhang

Zertifikat

Certificate



Zertifikat Nr. *Certificate No.*
R 50233612

Blatt *Page*
0001

Ihr Zeichen *Client Reference*
H.Q.

Unser Zeichen *Our Reference*
01-MR- 15051306 003

Ausstellungsdatum
26.07.2012

Date of Issue
(day/mo/yr)


Genehmigungsinhaber *License Holder*

Zhejiang Chint Electrics Co., Ltd.
No.1,
Chint Road, Chint Industrial Zone,
North Baixiang
Yueqing, Zhejiang Province 325603
P.R. China

Fertigungsstätte *Manufacturing Plant*

Zhejiang Chint Electrics Co., Ltd.
No.1,
Chint Road, Chint Industrial Zone,
North Baixiang
Yueqing, Zhejiang Province 325603
P.R. China

Prüfzeichen *Test Mark*



Geprüft nach *Tested acc. to*

EN 60898-1:2003+A1+A11
EN 60898-2:2006

Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation)
Certified Product (Product Identification)

Lizenzentgelte - Einheit
License Fee - Unit

Leistungsschalter (Miniature Circuit-breaker)

Type Designation : NB1-63H 8
Nature of Supply : AC
Number of Poles : 1/2/3/4-pole
Rated Operational Voltage : 1-pole: 240/415V; 50/60Hz
2/3/4-pole: 415V; 50/60Hz
Instantaneous Tripping Current: B/C/D-type
Rated Current (In) : 1/2/3/4/6/8/10/13/16/20
/25/32/40/50/63 A
Rated Short-circuit
Breaking Capacity (Icn) : 10 000 A
Rated Service Short-circuit
Breaking Capacity (Ics) : 7 500 A
Rated Impulse Voltage : 4,0 kV
Suitability for Isolation : Yes

The labelling requirements acc. to EU Directive 2001/95
have to be observed for distribution within the EEA.

8

ANLAGE (Appendix): 1

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde und es bestätigt die Konformität des Produktes mit den oben genannten Standards und Prüfgrundlagen. Zusätzliche Anforderungen in Ländern, in denen das Produkt in Verkehr gebracht werden soll, müssen zusätzlich betrachtet werden. Die Herstellung des zertifizierten Produktes wird überwacht.

This certificate is based on our Testing and Certification Regulation and states the conformity of the product with the standards and testing requirements as indicated above. Any additional requirements in countries where the product is going to be marketed have to be considered additionally. The manufacturing of the certified product is subject to surveillance.

TÜV Rheinland LGA Products GmbH - Tillystraße 2 - 90431 Nürnberg
Tel.: (+49/221)8 06 - 13 71 e-mail: cert-validity@de.tuv.com
Fax: (+49/221)8 06 - 39 35 http://www.tuv.com/safety

Zertifizierungsstelle



Jie Zhang