



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/ör  veya/ör T S M

BELGE NUMARASI REFERENCE NUMBER OF LICENCE	0212034-TSE-01/03
BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	01.10.2018
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ LICENCE VALID UNTIL	09.05.2025
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI NAME OF THE LICENCE HOLDER	CHİNT TURCA ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER	FATİH SULTAN MEHMET MAH. POLİGON CAD. BUYAKA 2 SİTESİ 1 BLOK NO:8 A /66 ÜMRANIYE İSTANBUL/TÜRKİYE
ÜRETİM YERİ ADI NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	CHINT ELECTRIC
ÜRETİM YERİ ADRESİ ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	NO:1318 BİNHAİ NO.:2 AVENUE, ECONOMIC AND TECHNICAL DEVELOPMENT ZONE, WENZHOU CITY, ZHEJIANG YURTDIŞI / ÇİN
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)	0212034-TSE-01/02
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI REGISTERED TRADE MARK	chint
İLGİLİ TÜRK STANDARDI RELATED TURKISH STANDARD	TS 5018-1 EN 60898-1 / 27.09.2005 -- TS 5018-1 EN 60898-1/A12 / 09.11.2010 -- TS EN 60898-1/A13 / 12.06.2013 -- TS 5018-1 EN 60898-1/A11 / 09.03.2006



BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

DEVRE KESİCİ (OTOMATİK SİGORTA)
MODEL/TİP: eB
ANMA GERİLİMİ(V):AC 240/415V (1P),AC 415 V(2P, 3P, 4P)
KUTUP SAYISI:1 KUTUP, 2 KUTUP, 3 KUTUP, 4 KUTUP
ANİ AÇMA AKIM TİPİ: B, C, D Tipi
ANMA AKIMLARI(A):
1A,2 A-3A-4A-5A-6A-10A-16A-20A-25A-32A-40A-50A-63 A (B ve C tipi)
1A,2 A-3A-4A-5A-6A-10A-16A-20A-25A-32A-40A-50A-63 A (1P,2P D tipi)
6A-10A-16A-20A-25A-32A-40A-50A-63 A (3P,4P D tipi)
KISA DEVRE KAPASİTESİ(KA): 4.5 kA

DEVRE KESİCİ (OTOMATİK SİGORTA)

e-imzalı/e-signed

07.05.2024

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
HİLAL DURUKAN

ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜR V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.
*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.
*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Telefon: 0312 416 63 96* Faks: 0312-416 66 17
*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI, Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA -- Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :
bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

<https://cvrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=q1jsbvay> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/for  veya/for Т С Е

(0212034-TSE-01/03nolu belge devamı) : **CHINT TURCA ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS 5018-1 EN 60898-1 / 27.09.2005 -- TS 5018-1 EN 60898
-1/A12 / 09.11.2010 -- TS EN 60898-1/A13 / 12.06.2013 -- TS 5018-1 EN 60898-1/A11 / 09.03.2006

MODEL/TİP: eBG

ANMA GERİLİMİ(V):AC 240/415V (1P), 240V(1P+N),AC 415 V(2P, 3P, 4P)

KUTUP SAYISI:1 KUTUP, 1 KUTUP+NÖTR, 2 KUTUP, 3 KUTUP, 4 KUTUP

ANİ AÇMA AKIM TİPİ: B, C, D Tipi

ANMA AKIMLARI(A):

1A,2 A-3A-4A-5A-6A-10A-16A-20A-25A-32A-40A-50A-63 A (B ve C tipi)

1A,2 A-3A-4A-5A-6A-10A-16A-20A-25A-32A-40A-50A-63 A (1P, 2P D tipi)

6A-10A-16A-20A-25A-32A-40A-50A-63 A (3P,4P D tipi)

KISA DEVRE KAPASİTESİ(kA): 6 kA(1A-40A, B ve C tipi), 4,5 kA(50A-63A, B ve C tipi,1-63A, D Tipi)

DEVRE KESİCİ (OTOMATİK SİGORTA)

MODEL/TİP: NB1-63,NB1-63H

ANMA GERİLİMİ(V):AC 240/415V (1P), 240V(1P+N),AC 415 V(2P, 3P, 3P+N,4P)

KUTUP SAYISI: 1 KUTUP, 1 KUTUP+NÖTR, 2 KUTUP, 3 KUTUP, 4 KUTUP

ANİ AÇMA AKIM TİPİ: B, C, D Tipi

ANMA AKIMLARI(A):

1A,2 A-3A-4A-5A-6A-8A-10A-13A-16A-20A-25A-32A-40A-50A-63 A

KISA DEVRE KAPASİTESİ(kA): 6 kA(NB1-63), 10 kA(NB1-63H)

DEVRE KESİCİ (OTOMATİK SİGORTA)

MODEL/TİP: NXB-63

ANMA GERİLİMİ(V):AC 220V/230V/240V (1P,1P+N,2P), AC 380V/400V/415 V(2P, 3P, 3P+N,4P)

KUTUP SAYISI: 1 KUTUP, 1 KUTUP+NÖTR, 2 KUTUP, 3 KUTUP, 4 KUTUP

ANİ AÇMA AKIM TİPİ: B, C, D Tipi

ANMA AKIMLARI(A):

1A,2 A-3A-4A-6A-10A-16A-20A-25A-32A-40A-50A-63 A

KISA DEVRE KAPASİTESİ(kA):

6 kA: 1P, 1P+N, 2P(AC 380V/400V/415 V), 3P, 3P+N,4P

10 kA:1P, 1P+N ,2P(AC 220V/230V/240V),2P ,3P, 3P+N, 4P

MODEL:NB7

ANMA GERİLİMİ : 240/415 V.

KUTUP SAYISI:1- 415 V. KUTUP SAYISI: 2 KUTUP, 3 KUTUP, 4 KUTUP

TİP: B – C TİPİ

ANMA AKIMLARI: 1A,2A,3A,4A,6A,10A, 16A, 20A,25A,32A,40A,

KISA DEVRE KAPASİTESİ :6kA ,

ANMA AKIMLARI:50A,63A,

KISA DEVRE KAPASİTESİ :4,5kA ,

DEVRE KESİCİ (OTOMATİK SİGORTA)

e-İmzalı/e-signed

07.05.2024

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına

HİLAL DURUKAN

ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜR V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No.112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Telefon: 0312 416 63 96* Faks: 0312-416 66 17

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI, Adres: Necatibey Cad. No.112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta: bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=q1jsbvay> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/ör  veya/ör Т С Е

(0212034-TSE-01/03nolu belge devamı) : CHİNT TURCA ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS 5018-1 EN 60898-1 / 27.09.2005 -- TS 5018-1 EN 60898
-1/A12 / 09.11.2010 -- TS EN 60898-1/A13 / 12.06.2013 -- TS 5018-1 EN 60898-1/A11 / 09.03.2006

MODEL:NB7
ANMA GERİLİMİ : 240/415 V.
KUTUP SAYISI:1- 415 V. KUTUP SAYISI: 2 KUTUP, 3 KUTUP, 4 KUTUP
TİP: D TİPİ
ANMA AKIMLARI: 1A,2A,3A,4A,6A,10A, 16A, 20A,25A,32A,40A, 50A, 63A
KISA DEVRE KAPASİTESİ : 4.5kA
DEVRE KESİCİ (OTOMATİK SİGORTA)

e-İmzalı/e-signed

07.05.2024

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
HİLAL DURUKAN
ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜR V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.
*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.
*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Telefon: 0312 416 63 96* Faks: 0312-416 66 17
*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI, Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=q1jsbvay> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.

