Ref. Certif. No.
NL-29674

IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST CERTIFICATES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT (IECEE) CB SCHEME

SYSTEM CEI D'ACCEPTATION MUTUELLE DE CERTIFICATS D'ESSAIS DES EQUIPEMENTS ELECTRIQUES (IECEE) METHODE OC

CB TEST CERTIFICATE

CERTIFICAT D'ESSAI OC

Product Produit	lever switch for fixed installations
Name and address of the Applicant Nom et adresse du demandeur	Zhejiang Chint Electrics Co. Ltd. No. 1, Chint Road, Chint Industrial Zone, North Baixiang, Yueqing 325603 Zhejiang, China China
Name and address of the manufacturer Nom et adresse du fabricant	Zhejiang Chint Electrics Co. Ltd. No. 1, Chint Road, Chint Industrial Zone, North Baixiang, Yueqing 325603 Zhejiang, China China
Name and address of the factory Nom et adresse de l'usine	Zhejiang Chint Electrics Co. Ltd. No. 1, Chint Road, Chint Industrial Zone, North Baixiang, Yueqing 325603 Zhejiang, China China
Rating and principal characteristics aleurs nominales et caractéristiques principales	32 A / 250 V ~
Trademark (if any) Marque de fabrique (si elle existe)	CHINT
Type of manufacturer's Testing Laboratories used Type de programme de laboratoire d'essais constructeur	
Model / Type Ref. Réf. de type	NZK1-32
Additional information (if necessary may also be reported on page 2) Les informations complémentaires (si nécessaire, peuvent être indiquées sur la 2ème page)	
A sample of product was tested and found to be in conformity with IEC Un échantillon de ce produit a été essayé et été considéré conforme à la CEI	60669-1(ed.3);am1;am2
As shown in the test report Ref. No. which forms part of this certificate Comme indiqué dans le rapport d'essais numéro de référence qui constitue partie de ce certificat	3305924.50-DCC

This CB Test Certificate is issued by the National Certification Body:

DEKRA Certification B.V.
Meander 1051, 6825 MJ
Arnhem
The Netherlands

Ce Certificat d'essai OC est établi par l'Organisme National de Certification

DEKRA

Date: 2014-01-14

Signature: H.L. Schendstok