TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ

TURKISH STANDARDS INSTITUTION

CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark

TSE veya/or veya/or TSE

BELGE NUMARASI *REFERENCE NUMBER OF LICENCE*	0212034-TSE-01/03
BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ *DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE*	01.10.2018
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ *LICENCE VALID UNTIL*	09.05.2025
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI *NAME OF THE LICENCE HOLDER*	CHİNT TURCA ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ *ADRESS OF THE LICENCE HOLDER*	FATİH SULTAN MEHMET MAH. POLİGON CAD. BUYAKA 2 SİTESİ 1 BLOK NO:8 A /66 ÜMRANİYE İSTANBUL/TÜRKİYE
ÜRETİM YERİ ADI *NAME OF THE MANUFACTURING PLACE*	CHINT ELECTRIC
ÜRETİM YERİ ADRESİ *ADRESS OF THE MANUFACTURING PLACE*	NO:1318 BİNHAİ NO.:2 AVENUE, ECONOMİC AND TECHNİCAL DEVELOPMENT ZONE, WENZHOU CİTY, ZHEJIANG YURTDIŞI / ÇİN
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) *INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)*	0212034-TSE-01/02
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI *REGISTERED TRADE MARK*	chint
İLGİLİ TÜRK STANDARDI *RELATED TURKISH STANDARD*	TS 5018-1 EN 60898-1 / 27.09.2005 -- TS 5018-1 EN 60898-1/A12 / 09.11.2010 -- TS EN 60898-1/A13 / 12.06.2013 -- TS 5018-1 EN 60898-1/A11 / 09.03.2006

TÜRKAK
Ürün
TS EN ISO/IEC 17065
AB-0105-U

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

DEVRE KESİCİ (OTOMATİK SİGORTA)
MODEL/TİP: eB
ANMA GERİLİMİ(V):AC 240/415V (1P),AC 415 V(2P, 3P, 4P)
KUTUP SAYISI:1 KUTUP, 2 KUTUP, 3 KUTUP, 4 KUTUP
ANİ AÇMA AKIM TİPİ: B, C, D Tipi
ANMA AKIMLARI(A):
1A,2 A-3A-4A-5A-6A-10A-16A-20A-25A-32A-40A-50A-63 A (B ve C tipi)
1A,2 A-3A-4A-5A-6A-10A-16A-20A-25A-32A-40A-50A-63 A (1P,2P D tipi)
6A-10A-16A-20A-25A-32A-40A-50A-63 A (3P,4P D tipi)
KISA DEVRE KAPASİTESİ(kA): 4.5 kA

DEVRE KESİCİ (OTOMATİK SİGORTA)

e-imzalı/e-signed

07.05.2024

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
HİLAL DURUKAN

ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜR V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.
*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.
*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Telefon: 0312 416 63 96* Faks: 0312-416 66 17
*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=q1jsbvay adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ

TURKISH STANDARDS INSTITUTION

CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı — Description of the Mark

TSE veya/or veya/or TSE

(0212034-TSE-01/03nolu belge devamı) : CHİNT TURCA ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(*RELATED TURKISH STANDARD*) TS 5018-1 EN 60898-1 / 27.09.2005 -- TS 5018-1 EN 60898 -1/A12 / 09.11.2010 -- TS EN 60898-1/A13 / 12.06.2013 -- TS 5018-1 EN 60898-1/A11 / 09.03.2006

MODEL/TİP: eBG
ANMA GERİLİMİ(V):AC 240/415V (1P), 240V(1P+N),AC 415 V(2P, 3P, 4P)
KUTUP SAYISI:1 KUTUP, 1 KUTUP+NÖTR, 2 KUTUP, 3 KUTUP, 4 KUTUP
ANİ AÇMA AKIM TİPİ: B, C, D Tipi
ANMA AKIMLARI(A):
1A,2 A-3A-4A-5A-6A-10A-16A-20A-25A-32A-40A-50A-63 A (B ve C tipi)
1A,2 A-3A-4A-5A-6A-10A-16A-20A-25A-32A-40A-50A-63 A (1P, 2P D tipi)
6A-10A-16A-20A-25A-32A-40A-50A-63 A (3P,4P D tipi)
KISA DEVRE KAPASİTESİ(kA): 6 kA(1A-40A, B ve C tipi), 4.5 kA(50A-63A, B ve C tipi,1-63A, D Tipi)

DEVRE KESİCİ (OTOMATİK SİGORTA)
MODEL/TİP: NB1-63,NB1-63H
ANMA GERİLİMİ(V):AC 240/415V (1P), 240V(1P+N),AC 415 V(2P, 3P, 3P+N,4P)
KUTUP SAYISI: 1 KUTUP, 1 KUTUP+NÖTR, 2 KUTUP, 3 KUTUP, 4 KUTUP
ANİ AÇMA AKIM TİPİ: B, C, D Tipi
ANMA AKIMLARI(A):
1A,2 A-3A-4A-5A-6A-8A-10A-13A-16A-20A-25A-32A-40A-50A-63 A
KISA DEVRE KAPASİTESİ(kA): 6 kA(NB1-63), 10 kA(NB1-63H)

DEVRE KESİCİ (OTOMATİK SİGORTA)
MODEL/TİP: NXB-63
ANMA GERİLİMİ(V):AC 220V/230V/240V (1P,1P+N,2P), AC 380V/400V/415 V(2P, 3P, 3P+N,4P)
KUTUP SAYISI: 1 KUTUP, 1 KUTUP+NÖTR, 2 KUTUP, 3 KUTUP, 4 KUTUP
ANİ AÇMA AKIM TİPİ: B, C, D Tipi
ANMA AKIMLARI(A):
1A,2 A-3A-4A-6A-10A-16A-20A-25A-32A-40A-50A-63 A
KISA DEVRE KAPASİTESİ(kA):
6 kA: 1P, 1P+N, 2P(AC 380V/400V/415 V), 3P, 3P+N,4P
10 kA:1P, 1P+N ,2P(AC 220V/230V/240V),2P ,3P, 3P+N, 4P

MODEL:NB7
ANMA GERİLİMİ : 240/415 V.
KUTUP SAYISI:1- 415 V. KUTUP SAYISI: 2 KUTUP, 3 KUTUP, 4 KUTUP
TİP: B – C TİPİ
ANMA AKIMLARI: 1A,2A,3A,4A,6A,10A, 16A, 20A,25A,32A,40A,
KISA DEVRE KAPASİTESİ :6kA ,
ANMA AKIMLARI:50A,63A,
KISA DEVRE KAPASİTESİ :4,5kA ,
DEVRE KESİCİ (OTOMATİK SİGORTA)

e-imzalı/e-signed

07.05.2024

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
HİLAL DURUKAN

ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜR V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.
*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.
*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Telefon: 0312 416 63 96* Faks: 0312-416 66 17
*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ

TURKISH STANDARDS INSTITUTION

CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark

TSE veya/or veya/or TSE

(0212034-TSE-01/03nolu belge devamı) : CHİNT TURCA ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

İLGİLİ TÜRK STANDARDI(*RELATED TURKISH STANDARD*) TS 5018-1 EN 60898-1 / 27.09.2005 -- TS 5018-1 EN 60898 -1/A12 / 09.11.2010 -- TS EN 60898-1/A13 / 12.06.2013 -- TS 5018-1 EN 60898-1/A11 / 09.03.2006

MODEL:NB7
ANMA GERİLİMİ : 240/415 V.
KUTUP SAYISI:1- 415 V. KUTUP SAYISI: 2 KUTUP, 3 KUTUP, 4 KUTUP
TİP: D TİPİ
ANMA AKIMLARI: 1A,2A,3A,4A,6A,10A, 16A, 20A,25A,32A,40A, 50A, 63A
KISA DEVRE KAPASİTESİ : 4.5kA
DEVRE KESİCİ (OTOMATİK SİGORTA)

e-imzalı/e-signed

07.05.2024

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
HİLAL DURUKAN

ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜR V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.
*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.
*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Telefon: 0312 416 63 96* Faks: 0312-416 66 17
*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=q1jsbvay adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.