




3



TH35-7.5 DIN Rail




4






03

5

I_n (A)	S(Cu) (mm ²)
2, 4, 6	1.0
10, 13	1.5
16, 20	2.5
25	4
32	6
40	10



Test regularly
Kontrollige regulaarselt
Редовно изпитване
Regulärne badania
Regelmäßiger Test
Периодически тест
Test périodique
Testaa säännöllisesti
Teste regular
Test regelmässig
Pravidelný test
Test regolare
Ensayo periódico
Перевірити регулярно
Düzenli sinama
Δοκιμή τακτικά
Teste regulate
Regelbunden provning
Regelmätig testen
Test regelmässigt
Ittestja regolament
Rendszeres vizsgálat
Regulári pārbaudit
Reguliarus testas



04



Caution: Installation by electricians only

Ettevaatus: paigaldus elektrikud ainult

Внимание: инсталиране от електротехници само

Uwaga: instalacja tylko przez wykwalifikowany personel

Vorsicht: Installation nur durch den Elektriker

Предупреждение: монтаж должен выполняться только

квалифицированным электротехническим персоналом

ATTENTION: l'Installation par du personnel qualifié seulement

Varoitus: asennus sallittu vain sähköalan ammattilaiselle

Atenção: instalação pelos electricistas somente

Advarsel: monteres kun av elektrikere

Varování: Montáž pouze osobou s elektrotech. kvalifikací

Attenzione: installazione solo da parte di personale addestrato

PRECAUCIÓN: instalación por electricistas sólo

Увага: монтаж електрики тільки

Dikkat: Kurulum sadece elektrikçiler tarafınca yapılmalıdır.

Προσοχή: εγκατάσταση να γίνεται από ηλεκτρολόγους μόνο

ATTENTION: instalarea de electricieni numai

Varning: Monteras av behörig elektriker

Let op: installatie door elektriciens alleen

Advarsel: monteres kun af elektrikere

Attenzioni: installazzjoni mill-eletticiści biss

Figyelmeztetés: a telepítés a villanyszerelő csak

Piesardzigi: iekārtas, elektrīkiem, tikai

İşpejimas: montavimą privalo atlikti elektrikai

NXBL-40Y

Residual Current Operated Circuit Breaker With Over-current protection

Lüüpinge piirik ülekormuse kaitsesga

Миниатюрен автоматичен прекъсвач с дефектокова защита-комбиниран

Wyłącznik różnicowoprądowy z członek nadprądowym

FI -LS Kombination

Автоматы дифференциальные

Disjoncteur différentiel fonctionné au courant résidu avec protection surchargeé

Vikavirtasuojakytinyhdistelmä

Inrerruptor diferencial electrónico(sem proteção contra sobrecorrente)

Jordfeilautomat

Prouďový chránič s nadprúdovou ochranou

Interruttore magnetotermico differenziale

Interruptores diferenciales electrónicos(sin Protección contra sobrecorrientes)

Залишковий поточного Operated автом атичнийвимикач з переважання по струмузахисту

КаçақАқим Қорума Анаһарлі Отомат

Διακόπτες διαρροής με ενσωματωμένα στοιχεία μικροαυτομάτου

Protecie curent operat intreruptor de Ci rcuit cu supra-curent rezidual

Personskyddsautomat / Jordfelsautomat

Resterende huidige geëxploiteerd vermo genschekelaar met overmatige

huidigebebscherming


Kombirelae

Għall-protezzjoni residwa kurrenti operat Circuit Breaker mal-kurrent żejzed

Maradéjelenlegi üzemeteltett Circuit Br eaker a túlzott földelés

Stravas noplūdes relejs ar pārslodzes aizsardzību

Srovės nutukio rele su automatinio jungiklio funkcija



1

Installation
Paigaldamine
инсталиране
Instalacja
Installation
Установка


Asennus
Instalação
Instalasjon
Instalace
Installazione

Instalación
Kurulum
Εγκατάσταση
Instalare
Installera

Installeren
Installation
Installazzjoni
Telepítés
Instalet
İdletgi

1

(mm)



01

NO:2024.07

CHINT

NXBL-40Y

Mounting Instructions
Paigaldusjuhised
Инструкции за монтаж
Instrukcja montażu
Montageanleitung
Инструкция по монтажу
Instruccions de montage
Asennus-ja käyttöohjeet
Instruções de montagem
Monteringsveiledning
Montážní návod
Istruzioni di montaggio

Instrucciones de montaje
Шодо монтывання
Montaj Talimatları
Οδηγίες Εγκατάστασης
Instruções de montare
Monteringsanvisning
Montage instructies
Monteringsvejledning
Instrużjonijiet ta ' muntaġġ
Szerelési utasítás
Montažas instrukcijas
Montavimo instrukcijos



Zhejiang Chint Electrics Co., Ltd.

NXBL-40Y

Add: No.1, CHINT Road, CHINT Industrial Zone, North Baixiang,


Yueqing, Zhejiang 325603, P.R.China

E-mail: global-sales@chint.com

Website: http://en.chint.com

IEC/EN 61009-1

2



Red	Rojo	Green	Verde
Punane	Червоний	Roheline	Зелений
Червен	Kırmızı	Зелен	Yeşil
Czerwony	Κόκκινο	Zielony	Πράσινο
Rot	Roşu	Grün	Verde
Красный	Röd	Зеленый	Grön
Rouge	Rood	Vert	Groen
Punainen	Rød	Vihreä	Grøn
Vermelho	Ahmar	Verde	ħodor
Rød	Piros	Grønn	Zöld
Červené	Sarkans	Zelená	Zalš
Rosso	Raudona	Verde	Žalias

02