



**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS**

Markanın Tanımı Description of the Mark  
TSE veya/or  veya/or T S E

<b>BELGE NUMARASI</b> REFERENCE NUMBER OF LICENCE	0212034-TSE-06/01
<b>BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ</b> DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	05.02.2020
<b>BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ</b> LICENCE VALID UNTIL	05.02.2022
<b>BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI</b> NAME OF THE LICENCE HOLDER	CHİNT TURCA ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
<b>BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ</b> ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER	ZÜMRÜTEVLER MAHALLESİ URAL SOKAK NO.22/18 İSTANBUL/TÜRKİYE
<b>ÜRETİM YERİ ADI</b> NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	ZHEJIANG CHINT ELECTRICS CO.,LTD.
<b>ÜRETİM YERİ ADRESİ</b> ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	NOARK ELECTRICS (SHANGHAI) CO., LTD./ NO.3857 SIXIAN ROAD, SONGJIANG DISTRICT, SHANGHAI, P.R.CHINA Shanghai / ÇİN
<b>İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa)</b> INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)	
<b>TESCİLLİ TİCARİ MARKASI</b> REGISTERED TRADE MARK	chint
<b>İLGİLİ TÜRK STANDARDI</b> RELATED TURKISH STANDARD	TS EN 60947-2 / 18.12.2017
<b>BELGE KAPSAMI</b> SCOPE OF LICENCE	

SABİT TESİSLİ,KESME ORTAMI HAVA OLAN, DÖKÜM MAHAZALI,BAĞIMSIZ ELLE ÇALIŞTIRMALI , AYIRMAYA UYGUN OLAN, BAKIM GEREKTİRMEYEN, IP X0 KORUMALI, A KATEGORİSİ DEVRE KESİCİ  
TİP: NM8N-125C, NM8N-125S. NM8N-125Q, NM8N-125H, NM8N-125R  
ANMA AKIMLARI: 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A, 80A, 100A, 125A  
C Serisi:  
EN BÜYÜK BEYAN KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Icu): 36 kA / 380/400/415V/440V  
S Serisi:  
EN BÜYÜK BEYAN KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Icu): 50 kA / 380/400/415V/440V  
Q Serisi:  
EN BÜYÜK BEYAN KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Icu): 70 kA / 380/400/415V/440V  
H Serisi:  
EN BÜYÜK BEYAN KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Icu): 100 kA / 380/400/415V/440V

*e-imzalı/e-signed*

19.01.2021

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına  
GÜRSEL ERATAK

ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

\*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

\*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ \* Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA \* Telefon: 0312 416 63 96\* Faks: 0312-416 66 17

\*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS**

Markanın Tanımı Description of the Mark  
TSE veya/or  veya/or T S E

**BELGE KAPSAMI ( 0212034-TSE-06/01nolu belge devamı) : ÇİNT TURCA ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**  
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 60947-2 / 18.12.2017

R Serisi:

EN BÜYÜK BEYAN KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Icu): 150 kA / 380/400/415V/440V  
C-S-Q-H-R SERİLERİ BEYAN İŞLETME KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Ics): %100 Icu  
KUTUP SAYISI: 3,4  
ANMA GERİLİMİ: 380V, 415 V, 690V  
ANMA FREKANSI: 50/60 Hz  
BEYAN YALITIM GERİLİMİ (Ui): 1000 V  
BEYAN DARBE DAYANIM GERİLİMİ (Uimp): 8 kV

SABİT TESİSLİ, KESME ORTAMI HAVA OLAN, DÖKÜM MAHAFAZALI, BAĞIMSIZ ELLE ÇALIŞTIRMALI, AYIRMAYA UYGUN OLAN, BAKIM GEREKTİRMEYEN, IP X 0 KORUMALI, A KATEGORİSİ DEVRE KESİCİ

TİP: NM8N-250C, NM8N-250S, NM8N-250Q, NM8N-250H, NM8N-250R  
ANMA AKIMLARI: 32A, 40A, 50A, 63A, 80A, 100A, 125A, 160A, 200A, 225A, 250A

C Serisi:

EN BÜYÜK BEYAN KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Icu): 36 kA / 380/400/415V/440V

S Serisi:

EN BÜYÜK BEYAN KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Icu): 50 kA / 380/400/415V/440V

Q Serisi:

EN BÜYÜK BEYAN KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Icu): 70 kA / 380/400/415V/440V

H Serisi:

EN BÜYÜK BEYAN KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Icu): 100 kA / 380/400/415V/440V

R Serisi:

EN BÜYÜK BEYAN KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Icu): 150 kA / 380/400/415V/440V  
C-S-Q-H-R SERİLERİ BEYAN İŞLETME KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Ics): %100 Icu  
KUTUP SAYISI: 3,4

ANMA GERİLİMİ: 380V, 415 V, 690V

ANMA FREKANSI: 50/60 Hz

BEYAN YALITIM GERİLİMİ (Ui): 1000 V

BEYAN DARBE DAYANIM GERİLİMİ (Uimp): 8 kV

SABİT TESİSLİ, KESME ORTAMI HAVA OLAN, DÖKÜM MAHAFAZALI, BAĞIMSIZ ELLE ÇALIŞTIRMALI, AYIRMAYA UYGUN OLAN, BAKIM GEREKTİRMEYEN, IP X 0 KORUMALI, A KATEGORİSİ DEVRE KESİCİ

TİP: NM8N-400C, NM8N-400S, NM8N-400Q, NM8N-400H, NM8N-400R

ANMA AKIMLARI: 250A, 315A, 350A, 400A

C Serisi:

EN BÜYÜK BEYAN KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Icu): 36 kA / 380/400/415V/440V

S Serisi:

EN BÜYÜK BEYAN KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Icu): 50 kA / 380/400/415V/440V

Q Serisi:

EN BÜYÜK BEYAN KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Icu): 70 kA / 380/400/415V/440V

*e-imzalı/e-signed*

19.01.2021

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına  
GÜRSEL ERATAK

ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

\*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

\*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ \* Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA \* Telefon: 0312 416 63 96\* Faks: 0312-416 66 17

\*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS**

Markanın Tanımı Description of the Mark  
TSE veya/or  veya/or T S E

**BELGE KAPSAMI ( 0212034-TSE-06/01 nolu belge devamı) : ÇİNT TURCA ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**  
İLGİLİ TÜRK STANDARDI (RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 60947-2 / 18.12.2017

H Serisi:

EN BÜYÜK BEYAN KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Icu): 100 kA / 380/400/415V/440V

R Serisi:

EN BÜYÜK BEYAN KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Icu): 150 kA / 380/400/415V/440V

C-S-Q-H-R SERİLERİ BEYAN İŞLETME KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Ics): %100 Icu

KUTUP SAYISI: 3,4

ANMA GERİLİMİ: 380V, 415 V, 690V

ANMA FREKANSI: 50/60 Hz

BEYAN YALITIM GERİLİMİ (Ui): 1000 V

BEYAN DARBE DAYANIM GERİLİMİ (Uimp): 12 kV

SABİT TESİSLİ, KESME ORTAMI HAVA OLAN, DÖKÜM MAHAFAZALI, BAĞIMSIZ ELLE ÇALIŞTIRMALI, AYIRMAYA UYGUN OLAN, BAKIM GEREKTİRMEYEN, IP X 0 KORUMALI, A KATEGORİSİ DEVRE KESİCİ

TİP: NM8N-630C, NM8N-630S, NM8N-630Q, NM8N-630H, NM8N-630R

ANMA AKIMLARI: 250A, 315A, 350A, 400A, 500A, 630A

C Serisi:

EN BÜYÜK BEYAN KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Icu): 36 kA / 380/400/415V/440V

S Serisi:

EN BÜYÜK BEYAN KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Icu): 50 kA / 380/400/415V/440V

Q Serisi:

EN BÜYÜK BEYAN KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Icu): 70 kA / 380/400/415V/440V

H Serisi:

EN BÜYÜK BEYAN KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Icu): 100 kA / 380/400/415V/440V

R Serisi:

EN BÜYÜK BEYAN KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Icu): 150 kA / 380/400/415V/440V

C-S-Q-H-R SERİLERİ BEYAN İŞLETME KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Ics): %100 Icu

KUTUP SAYISI: 3,4

ANMA GERİLİMİ: 380V, 415 V, 690V

ANMA FREKANSI: 50/60 Hz

BEYAN YALITIM GERİLİMİ (Ui): 1000 V

BEYAN DARBE DAYANIM GERİLİMİ (Uimp): 12 kV

SABİT TESİSLİ, KESME ORTAMI HAVA OLAN, DÖKÜM MAHAFAZALI, BAĞIMSIZ ELLE ÇALIŞTIRMALI, AYIRMAYA UYGUN OLAN, BAKIM GEREKTİRMEYEN, IP X 0 KORUMALI, A KATEGORİSİ DEVRE KESİCİ

TİP: NM8N-800C, NM8N-800S, NM8N-800Q, NM8N-800H, NM8N-800R

ANMA AKIMLARI: 500A, 630A, 700A, 800A,

C Serisi:

EN BÜYÜK BEYAN KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Icu): 36 kA / 380/400/415V/440V

S Serisi:

EN BÜYÜK BEYAN KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Icu): 50 kA / 380/400/415V/440V

*e-imzalı/e-signed*

19.01.2021

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına  
GÜRSEL ERATAK

ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

\*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

\*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ \* Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA \* Telefon: 0312 416 63 96\* Faks: 0312-416 66 17

\*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS**

Markanın Tanımı Description of the Mark  
TSE veya/or  veya/or T S E

**BELGE KAPSAMI ( 0212034-TSE-06/01 nolu belge devamı) : CHİNT TURCA ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**  
İLGİLİ TÜRK STANDARDI (RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 60947-2 / 18.12.2017

Q Serisi:

EN BÜYÜK BEYAN KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Icu): 70 kA / 380/400/415V/440V

H Serisi:

EN BÜYÜK BEYAN KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Icu): 100 kA / 380/400/415V/440V

R Serisi:

EN BÜYÜK BEYAN KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Icu): 150 kA / 380/400/415V/440V

C-S-Q-H-R SERİLERİ BEYAN İŞLETME KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Ics): %100 Icu

KUTUP SAYISI: 3,4

ANMA GERİLİMİ: 380V, 415 V, 690V

ANMA FREKANSI: 50/60 Hz

BEYAN YALITIM GERİLİMİ (Ui): 1000 V

BEYAN DARBE DAYANIM GERİLİMİ (Uimp): 12 kV

SABİT TESİSLİ, KESME ORTAMI HAVA OLAN, DÖKÜM MAHAZALI, BAĞIMSIZ ELLE ÇALIŞTIRMALI, AYIRMAYA UYGUN OLAN, BAKIM GEREKTİRMEYEN, IP X0 KORUMALI, A KATEGORİSİ DEVRE KESİCİ

TİP: NM8N-1600S, NM8N-1600Q, NM8N-1600H (Not.: Elektronik ünitelileri kapsamaz)

ANMA AKIMLARI: 630A, 800A, 1000A, 1250A, 1600A,

S Serisi:

EN BÜYÜK BEYAN KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Icu): 50 kA / 380/400/415V/440V

Q Serisi:

EN BÜYÜK BEYAN KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Icu): 70 kA / 380/400/415V/440V

S-Q SERİLERİ BEYAN İŞLETME KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Ics): %100 Icu

H Serisi:

EN BÜYÜK BEYAN KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Icu): 100 kA / 380/400/415V/440V

BEYAN İŞLETME KISA DEVRE KESME KAPASİTESİ (Ics): 70 kA

KUTUP SAYISI: 3,4

ANMA GERİLİMİ: 380V, 415 V, 690V

ANMA FREKANSI: 50/60 Hz

BEYAN YALITIM GERİLİMİ (Ui): 1000 V

BEYAN DARBE DAYANIM GERİLİMİ (Uimp): 12 kV

*e-imzalı/e-signed*

19.01.2021

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına  
GÜRSEL ERATAK

ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

\*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

\*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ \* Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA \* Telefon: 0312 416 63 96\* Faks: 0312-416 66 17

\*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

